

Zertifikat z-1566



Dieses Zertifikat ist eine Verträglichkeitsbescheinigung über die Verwendung von Deckbeschichtungsstoffen auf HENSOTHERM® Brandschutzbeschichtungen.

Die nachfolgend genannte Deckbeschichtung der Firma
Rembrandtin Coatings GmbH, Ignaz-Köck-Straße 15, 1210 Wien, Österreich

REM PUR ML 51	Sollschild- dicke NDFT [μm]	max. Trockenschicht- dicke [μm]
	60	80
Die vorgegebenen maximalen Trockenschichtdicken des Korrosionsschutzsystems sind zu beachten und einzuhalten! Die angegebenen Trockenschichtdicken berücksichtigen nicht die Korrekturfaktoren für raue Oberflächen gemäß ISO 19840! Die Überschreitung der Sollschilddicke nach DIN EN ISO 12944-7 ist nicht zulässig.		

**wurde auf den folgenden HENSOTHERM® Stahlbrandschutz-Beschichtungen
in der o. a. Trockenschichtdicke geprüft und kann verwendet werden:**

HENSOTHERM® 310 KS	ja
HENSOTHERM® 310 KS rapid	ja
HENSOTHERM® 410 KS	ja
HENSOTHERM® 421 KS	ja

Die Verwendung der Deckbeschichtung, in der oben angegebenen Trockenschichtdicke, führt zu keiner Verschlechterung der brandschutztechnischen Eigenschaften. Andere Trockenschichtdicken wurden nicht geprüft und können von uns auch nicht bewertet werden. Die Prüfungen wurden mit der oben angegebenen Deckbeschichtung durchgeführt, so dass dieses Zertifikat sich ausschließlich auf das/die hier genannte/n Produkt/e und auf deren uns als Muster zur Verfügung gestellte Zusammensetzung bezieht.

Änderungen in der Zusammensetzung können die brandschutztechnischen Eigenschaften verändern und daher zu anderen Ergebnissen führen. Alle Angaben in den aktuellen Technischen Merkblättern müssen während der Applikation der Produkte beachtet und eingehalten werden.

Eine Aussage hinsichtlich der Langzeitbeständigkeit können wir durch diese Prüfmethode nicht geben, so dass die Verwendung der Deckbeschichtung auf Ihre eigene Verantwortung erfolgt.

Die Deckbeschichtung ist nicht Bestandteil der nationalen Zulassung oder europäisch technischen Bewertung.

**Vorausgegangene Zertifikate für eines der Produkte werden durch dieses Zertifikat ersetzt.
Die Gültigkeit dieses Zertifikates beträgt 3 Jahre und endet am 21.11.2024.**

Börnsen, den 22.11.2021

ppa. Till Waterstradt

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10
Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de

